

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° 13689/4112/4

Roma, 01 ottobre 1993

OGGETTO: Serbatoi in polietilene per lo stoccaggio di alcoli o prodotti infiammabili – Quesito. –

Con riferimento alle note cui si risponde, si fa presente che l'intera materia concernente l'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati è regolamentata dalla Legge 27 marzo 1969, n° 121 (G.U. n° 101 del 27.3.1969) che impone l'approvazione da parte di questo Ministero dei contenitori in argomento.

Considerato che attualmente non è possibile approvare tali contenitori in quanto mancano le specificazioni tecniche per sottoporli a prova, che comunque sono allo studio di una commissione mista UNI-VV.F., si fa presente che per lo stoccaggio di olii- minerali, alcoli o altri prodotti infiammabili, devono essere utilizzati contenitori metallici.