

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1296/4122/1 sott. 3

Roma, 05 novembre 1999

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. - Quesito. -

In riscontro al quesito dal Comando Provinciale VV.F. di Brescia, relativo agli ampliamenti di volume di attività ricettive esistenti, si concorda quanto proposto da codesti Uffici.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette l'allegato quesito riguardante la possibilità di applicare il titolo II - parte II del D.M. 09.04.94 anche ad alcuni casi comportanti aumenti di volume e nei quali ricorrano alcune condizioni.

Al riguardo lo scrivente concorda con il parere del Comando Provinciale VV.F. di Brescia.

Parere del Comando

Si trasmette l'allegato quesito in cui il P.I. XXXXX chiede di non applicare il comma 2, punto 2, Titolo I del D.M. 9/4/94 ad aumenti di piccola entità (10. aumenti di alcune camere), ma di utilizzare la normativa della parte II, Titolo II del D.M. 9/4/94 (edifici esistenti).

Questo Comando è del parere che in via generale non è possibile accogliere la richiesta, ma che si possa per i vari casi specifici procedere con l'istituto della deroga in cui siano evidenti i rimedi impeditivi all'ottemperanza della normativa.