

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1056/4134 sott. 58

Roma, 08 ottobre 2002

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 - Definizione di "installazione all'aperto" di cui al punto 2.1. -

In relazione al quesito posto dal Comando VV.F. di Milano con la nota a margine indicata e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra comunicasi che questo Ufficio ritiene corretta l'interpretazione di "installazione all'aperto" di cui al punto 2.1 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, formulata da codesti Uffici.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Milano, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, inerente la definizione di "installazione all'aperto" di cui al punto 2.1 del D.M. 12 aprile 1996. Al riguardo si concorda con il parere del Comando.

Parere del Comando

Si chiede con la presente, allo scopo di poter procedere a parere preventivo di progetto di prevenzione incendi pervenuto presso questo Comando, di voler definire esattamente la tipologia di "installazione all'aperto" di cui al punto 2.1 dell'allegato al D.M. 12.4.1996.

In merito è opinione di questo Comando che per "installazione all'aperto" debba intendersi un impianto termico ubicato in luogo privo di ostacoli allo smaltimento di eventuali fumi rispondente al minimo alla definizione di "spazio scoperto" di cui al punto 1.12 dell'allegato al D.M. 30.11.1983.

Si rimane in attesa di cortese riscontro alla presente.