

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1091/4134 sott. 58

Roma, 10 ottobre 2001

OGGETTO: Serbatoi per gasolio (Circolare 73/71).

In relazione all'oggetto si ribadisce che la Circolare del Ministero dell'Interno n° 73 del 19'71¹, al punto 2.3 lettera b2, nel regolamentare l'installazione dei depositi all'estero² con serbatoio in vista all'aperto, non vieta espressamente l'installazione di serbatoi di gasolio su terrazzi e/o coperture, a cielo libero, di fabbricati.

Pertanto l'ammissibilità di tale soluzione progettuale dovrà essere esaminata caso per caso in funzione della valutazione dei rischi e delle connesse misure di sicurezza predisposte.

¹ Leggasi "1971". N.d.R.

² Leggasi "all'esterno" N.d.R.