

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P257
P393/4106 sott. 40/D

Roma, 11 marzo 1996

OGGETTO: Quesito relativo al punto 4.4.2 del D.M. 31/03/1984. Depositi di G.P.L. con capacità complessiva inferiore a 5 mc.

In riscontro al quesito in oggetto, si conferma il parere espresso da codesto Ispettorato, dovendosi ritenere le due condizioni previste dalle lettere a) e b) del p.to 4.4.2 del D.M. 31/03/84 alternative e non cumulative.