

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**  
**Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P128/4105 sott. 51

Roma, 13 marzo 2000

OGGETTO: D.M. 24 novembre 1984 - Installazione volontaria di impianti automatici di spegnimento - Quesito.-

Codesta Società nella nota che si riscontra ha comunicato che presso alcuni impianti non presidiati, ricompresi nel decreto in oggetto, sono stati installati impianti automatici di spegnimento, non prescritti né dal decreto 24.11.1984 né dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma risultato di scelte aziendali finalizzate a garantire una maggiore protezione degli impianti medesimi.

Sulla base di quanto rappresentato si ritiene che l'installazione dei predetti impianti di protezione antincendio, poiché legata a scelte volontarie, non deve costituire un fattore vincolante al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.