

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

Prot. n. P1458-1522/4106 Sott. 40/D-III

Roma, 17 dicembre 1997

**OGGETTO:** Lettera Circolare M.I. P2005/4106 del 27 ottobre 1995 - Serbatoi di g.p.l. interrati, ad asse orizzontale, in guscio di polietilene. Modalità di installazione. -

Con riferimento alle note indicate a margine questo Ufficio è del parere che, alla luce del contenuto della nota Prot. n° P1421/4106, sott. 40/A, del 18 luglio 1997, codesto Comando Provinciale VV.F. possa autorizzare l'installazione di contenitori-serbatoi interrati, poggiati e ancorati ad un reticolo realizzato con profilati di materiale plastico anziché al previsto basamento in calcestruzzo, a condizione che risulti soddisfatto quanto richiesto ai punti a) e b) della sopracitata nota ministeriale.

Pertanto, nel caso in specie, non si ritiene necessario il ricorso all'istituto della deroga.