

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)

PROT. n° P349/4183 sott. 10

Roma, 19 marzo 1999

OGGETTO: Forni di panificazione alimentati a gasolio aventi potenzialità superiore a 35 Kw (30.000 Kcal/h). -

Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine, si fa presente che la comunicazione tra il locale ove è installato l'impianto termico per forno di panificazione e la zona destinata alla vendita è consentita alle condizioni indicate al punto 1 della lettera circolare n° 8242/4183 del 5 aprile 1979.

Non si ritiene pertanto applicabile al caso in specie il punto 3 della citata lettera circolare, essendo quest'ultimo riferito espressamente all'installazione di impianti di cucina e lavaggio stoviglie nello stesso ambiente destinato al consumo dei pasti.

Quanto sopra trova peraltro riscontro anche nelle disposizioni emanate al riguardo con il D.M. 12 aprile 1996 per gli impianti termici alimentati a gas.

Infine, in relazione alla superficie di ventilazione, si rimanda a quanto previsto ai punti 1.6 e 1.7 della circolare n° 73/71 precisando che le aperture devono essere permanenti (prive di infisso) onde assicurare il corretto afflusso di aria necessaria alla combustione.