

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 4987

032101 01 4105 092B

Roma, 19 maggio 2009

**OGGETTO:** Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di microcompressori per il rifornimento domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas. - Quesito

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, si comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In attesa delle determinazioni del suddetto gruppo di lavoro si formulano le seguenti osservazioni:

- a) l'installazione in questione è ricompresa fra le attività previste al punto 7 dell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- b) possono essere usati come utile riferimento, in generale, le indicazioni previste dal D.M. 28/06/2002 e dal D.M. 11/09/2008.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire se le installazioni in oggetto siano comprese tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'elenco allegato al DM 16.02.1982.

In mancanza di un'apposita disciplina nazionale per l'installazione di tale apparecchiatura (si è a conoscenza del decreto 10/08/2006 n.40 adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che stabilisce le modalità di installazione ed in base al quale l'impianto non necessita di autorizzazioni in materia di prevenzione incendi) ed al fine di verificare adeguate condizioni di sicurezza per l'installazione, si ritiene in via cautelativa che l'attività debba essere compresa tra quelle soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere del Comando**

È pervenuta allo scrivente Comando, da parte della società XXXXX, rivenditrice degli apparecchi della ditta YYYY YYYYY, richiesta sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di minicompressori per il rifornimento domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas metano.

La ditta ritiene che tale apparato non sia riconducibile ad attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto:

- non ha serbatoio di deposito di metano;
- la portata massima è di 4,3 mc/h ( $< 50 \text{ Nm}^3/\text{h}$ );
- non è riconducibile ad impianto di distribuzione di gas combustibile per autotrazione in quanto la ricarica dura qualche ora;

Tali minicompressori sono dotati di marcatura CE e sono già autorizzati nella provincia autonoma di Trento.

Lo scrivente Comando ritiene condivisibile quanto espresso dalla ditta sottolineando però la necessità che tutti i modelli commercializzati siano coperti da marcatura CE.

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allegano:

- volantino con caratteristiche tecniche dei modelli commercializzati;
- Certificato IMQ per la Direttiva Macchine;
- certificazione CE;

( Si omettono gli allegati. N.d.R.)