

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1313/4106 sott. 57

Roma, 22 dicembre 2000

OGGETTO: Circolare 74 del 20 settembre 1956. - Deposito di Bottiglie di G.P.L. di capacità complessiva fino a 5.000 Kg. - Quesito. -

In riferimento al quesito pervenuto con le note di cui a margine questo Ufficio si concorda con quanto proposto dall'Ispettorato Regionale tenendo comunque presente che dovrà essere verificato quanto previsto dal punto 2.1.08 del D.M. 21.03.1998¹ "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione la costruzione e l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", di cui si allega un estratto, in merito alle distanze di rispetto tra fabbricati e le linee elettriche aeree in oggetto.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale VV.F. di Bergamo, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire l'esistenza di distanze di sicurezza esterna tra depositi di recipienti portatili di gpl di potenzialità complessiva fino a 5000 kg e le linee elettriche di alta tensione.

Al riguardo lo scrivente ritiene che nel caso in esame le uniche distanze di sicurezza esterne da rispettare siano quelle specificate nel Titolo II, parte seconda, della Circolare n. 74 del 20.09.56, non essendo applicabile quanto previsto nel titolo V della medesima Circolare, avente altro ambito di applicazione e tra l'altro abrogato dal D.M. 13.10.94.

¹ Il decreto al quale si fa riferimento è il D.M. 21/03/1988. N.d.R.