

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

(Chiarimento)
PROT. n° P223/4147 sott. 4

Roma, 23 marzo 2000

OGGETTO: Decreto Ministero dell'Interno 6 marzo 1986 – Campo di applicazione - Quesito

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione Regionale

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Como, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che il criterio illustrato nel D.M. 6.03.1986 per il calcolo del carico d'incendio in presenza di strutture portanti in legno sia applicabile a tutti i tipi di attività, come indicato nella premessa al decreto stesso, dovendosi intendere i riferimenti alla Legge 18.07.1986 n. 406, D.M. 6.07.1983 e D.M. 8.03.1985, relativi a situazioni per le quali la norma dava indicazioni differenti. D'altra parte il richiamo al punto 6.1 del D.M. 8.03.1985 - comportamento al fuoco delle strutture di locali contenenti liquidi infiammabili a temperatura ambiente - sottolinea la generalità del campo di applicazione del decreto.