

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)  
PROT. n° P79/4105 sott. 34

Roma, 25 gennaio 1999

**OGGETTO:** Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. -

Facendo seguito alla nota P852/4105 sott. 34 dei 19 maggio 1998, si comunica che, in seguito ad un quesito posto dall'Associazione Nazionale Industriali Gas, l'argomento indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, condiviso dallo scrivente Ufficio, è che i tratti di rete di distribuzione del gas metano, con pressione di esercizio inferiore a 5 bar, non rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, indipendentemente dalla ubicazione della rete stessa all'interno o all'esterno dei centri urbani.