

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P774/4101/sott. 106/50

Roma, 26 settembre 2005

**OGGETTO:** Attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani svolta all'interno di tensostrutture di superficie maggiore di 1000 mq.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Lodi relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per un'attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani svolta all'interno di tendostruttura.

Al riguardo, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che:

- l'attività sia compresa al punto 88 del D.M. 16/2/82 se esistono depositi in aree al chiuso di superficie superiore a 1000 mq. (cfr nota ministeriale prot. P980/4101 del 28/08/2002);
- lo svolgimento dell'attività all'interno di tendostruttura non sia vietato da una specifica norma di prevenzione incendi, ma ne debba essere dimostrata l'idoneità per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assunti.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.