

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° P784/4101 sott. 72/E

Roma, 27 giugno 2001

OGGETTO: Lett. Circ. prot. n° P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001. – Modelli di certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini della prevenzione incendi. -

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Lodi, inerente l'oggetto, si concorda con il parere di codesto Ispettorato Regionale VV.F.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Lodi, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, con il quale si chiedono indicazioni circa la necessità da parte del Comando VV.F. di acquisire copia delle relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi costruttivi ai fini del rilascio del c.p.i.

A parere dello scrivente non è necessaria la presentazione in copia presso il Comando VV.F. di tali relazioni, che devono essere trattenute in originale presso il titolare dell'attività e tenute a disposizione per eventuali controlli, in conformità al punto 1.2 dell'All. II del D.M. 4.05.98. Tale indicazione sembra essere peraltro chiaramente fornita nello stesso fac-simile MOD.REL.REI.