

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P980/4101 sott. 106/50

Roma, 28 agosto 2002

OGGETTO: Impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani. - Quesito. -

In riscontro al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato.

Parere dell'ispettorato

Si trasmette il quesito proposto dallo studio professionale XXXX di Milano incaricato nella progettazione, sul territorio nazionale, di alcuni insediamenti relativi agli impianti in oggetto.

Al riguardo lo scrivente è del parere di fornire al suddetto studio le seguenti precisazioni:

Se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, l'attività rientra in quelle soggette a controllo dei VV.F. in base al D.M. 16.02.82 punto 88.

Le caratteristiche costruttive di resistenza al fuoco del fabbricato dovranno, pertanto, essere conformi a quanto stabilito dalla circ. min. n° 91/61 (la quale non prevede alcuna protezione per capannoni compresi nella classe 15), mentre i criteri generali di prevenzione e protezione antincendio da adottare saranno quelli dettati dal D.M. 10.03.98.

Premesso quanto sopra si comunica che eventuali ulteriori misure antincendio potranno essere valutate dai Comandi Prov.li VV.F., competenti per territorio, in occasione dell'esame progettuale effettuato in base al D.P.R. 37/98.

Al fine di comunicare allo studio professionale sopra citato i chiarimenti richiesti, si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.