

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P347/4105 sott. 92/B

Roma, 29 aprile 2002

OGGETTO: D.M. 8 giugno 1993 - Apparecchiature di compressione di gas metano - Quesito. -

In ordine al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Brescia sulle apparecchiature di cui in oggetto, nel concordare con il parere espresso da codesto Ispettorato Regionale VV.F., si allega la nota di chiarimenti trasmessa alla Società XXXXXXX su analogo quesito.

Allegato

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P162/4105 sott. 92/B

Roma 18 febbraio 2002

Con riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota del 15 c.m., si precisa che le apparecchiature di compressione di gas metano, da installare presso gli impianti disciplinati dal decreto in oggetto, non sono soggette al rilascio di approvazioni od omologazione da parte del Ministero dell'Interno ai fini della sicurezza.

Le suddette apparecchiature devono essere conformi alla vigente normativa, ad esse applicabili, in materia di sicurezza (direttive europee, legislazione tecnica nazionale, norme tecniche, etc.) ed il costruttore è tenuto ad attestare quanto sopra a mezzo di apposita "dichiarazione di conformità".

**Parere dell'Ispettorato**

OGGETTO: Compressori gas metano in impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo alimentati da condotta.

Si trasmette l'allegato quesito del Comando di Brescia, inerente le certificazioni da acquisire, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per le apparecchiature in oggetto.

Al proposito è parere dello scrivente che le suddette apparecchiature non siano comprese tra le opere di cui all'Allegato II del D.M. 4.05.98 per le quali è necessario presentare una documentazione tecnica in allegato alla domanda di sopralluogo. Resta l'obbligo da parte del costruttore di attestare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al D.P.R. 24/07/1996 n. 459 (Regolamento per l'attuazione delle direttive macchine), mediante la dichiarazione CE di conformità e l'apposizione della marcatura di conformità CE.