

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Prevenzione Incendi**

Lettera Circolare N. 10760/4183

Roma, 16 maggio 1974

OGGETTO: Centrali termiche ad alimentazione promiscua (combustibile liquido e gas di rete).

In relazione al quesito posto da codesto Comando con la nota a margine indicata, inteso a conoscere se sia consentita l'installazione, in un unico locale, di caldaie per uso riscaldamento alimentate a combustibile liquido e a gas di rete, questo Ispettorato ritiene che non sussistano motivi ostativi all'autorizzazione di tali impianti a condizione che siano osservate le norme più restrittive delle circolari n. 68 del 25 novembre 1969 e n. 73 del 29 luglio 1971 e tenendo inoltre presente che la potenzialità complessiva di un impianto ad alimentazione promiscua, è rappresentata dalla somma delle singole potenzialità delle caldaie.

Pertanto i Comandi provinciali in indirizzo, cui la presente è diretta per conoscenza, sono invitati ad attenersi, per uniformità di indirizzo, ai suddetti criteri informativi.