

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Lettera Circolare

Prot. n° 1169/4101 sott. 135

Roma, 23 gennaio 1987

OGGETTO: Art. 3 del D.M. 8 marzo 1985. Carico d'incendio. Legge n. 818/1984.

Su conforme parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi si dispone che, ai soli fini della applicazione del punto 3, allegato A, del D.M. 8 marzo 1985 relativo al rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, nel calcolo del carico d'incendio, non vanno computati gli infissi interni ed esterni (porte e finestre).