

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 – M.S.E.)

Il sottoscritto (generalità e dati anagrafici del dichiarante)

C.F. P.IVA

In qualità di:

- professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore degli impianti di distribuzione del gas (1)
- soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3 del DM 37/08 (2)
- professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984 n.818 (3) numero di iscrizione

Ditta.....

(coordinate dell'azienda)

Con sede in (località, comune, provincia, via)

VISTO

L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL IN FASE GASSOSA GAS NATURALE , CHE ALIMENTA L'UTENZA CIVILE REALIZZATO INDICATIVAMENTE NELL'ANNO _____

cognome e nome dell'utente

in qualità di: occupante / proprietario

dell'impianto installato nei locali siti in:

(località, comune, provincia)

(via scala piano interno)

Cognome, nome e indirizzo del proprietario

COMPOSTO DAI SEGUENTI APPARECCHI:

<input type="checkbox"/> cottura	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	fuochi n°
<input type="checkbox"/> produzione acqua calda	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo portata kW
<input type="checkbox"/> riscaldamento	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo portata kW
<input type="checkbox"/> altro (4)	Con controllo di fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo portata kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver eseguito le verifiche sotto indicate:

a) Verifica dell'idoneità del luogo e dei locali di installazione degli apparecchi
b) Verifica del tracciato a vista dell'impianto
c) Verifica visiva dello stato di conservazione delle tubazioni
d) Verifica della tenuta dell'impianto, mediante (5)

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate, il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, **la rispondenza dell'impianto** secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08 risultando lo stesso idoneo al funzionamento tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

In fede

(*timbro e firma*). (*data*)

N.B. Il dichiarante declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto a gas, dal suo utilizzo improprio o da sopravvenuta carenza di manutenzione.

- (1) *Per impianti con obbligo di progetto (ricadenti nel campo dell'articolo 5 comma 2 del DM 37/08).*
- (2) *Per impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo dell'articolo 5 comma 2 del DM 37/08).*
- (3) *Per impianti ricadenti in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.*
- (4) *Specificare il tipo di apparecchio a gas.*
- (5) *Precisare se provato con impianto in pressione di gas e impiego di liquidi tensioattivi oppure con altri metodi alternativi (specificare il metodo e la pressione di prova).*