

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
Prot. n. P1132 /4101 sott. 106/66

Roma, 5 agosto 2002

**OGGETTO:** Quesito - Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici.-

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che la tipologia di impianto in argomento non rientra fra le fattispecie previste dal punto 18 del D.M. 16 febbraio 1982.

Si fa comunque presente che gli impianti in oggetto debbono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi applicabili.