

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P232/4101 sott. 72/E

Roma, 13 luglio 2007

OGGETTO: Art. 4 del D.P.R. 37/98. Attestazione di efficienza di dispositivi, impianti e sistemi antincendio tramite perizia giurata. - Quesito

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene di poter concordare con il parere fornito da codesti Uffici.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Sondrio relativo all'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, il quesito relativo all'oggetto presentato dal P.I. XXXX XXXX.

Al riguardo questo Comando è del parere che le modalità di compilazione della perizia giurata di cui all'art. 4 del D.P.R. 12.01.1998 n° 37, siano chiaramente esplicitate sul D.M. 04.05.1998 e nella Lettera - Circolare prot n° 1434/4101 sott. 72/E del 19.10.1998.

In particolare il punto 3.2 dell'allegato II del D.M. 04.05.1998 definisce gli impianti di protezione antincendio, richiamati all'allegato V allo stesso D.M., e la lettera - circolare sopracitata chiarisce i dispositivi, i sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, la cui entrata in funzione è quindi conseguenza al verificarsi di un evento critico, in distinzione ai dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività.

Premesso quanto sopra, si rimane in attesa di cortese riscontro.

Richiesta del tecnico

Visto quanto indicato dalla Circ. M.I. 5 maggio 1998 n. 9 Prot. n. P7964/4101 Sott.72/E si prega cortesemente di elencare quali siano i dispositivi, impianti e sistemi antincendio di cui attestare l'efficienza a mezzo perizia giurata finalizzata al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.

Tale richiesta è sostenuta da tre motivazioni

- 1) La Circolare di cui alle premesse si riferisce ai sistemi ed impianti "attivi" antincendio.
- 2) Il D.M. 30.11.83 e le altre norme di prevenzione incendi non risulta che facciano mai riferimento a classificazioni di sistemi ed impianti antincendio "attivi" o "passivi". Personalmente ritengo che un sistema/impianto "attivo" antincendio, sia quello che concorre attivamente alla soppressione del fuoco, quale può essere un impianto di spegnimento automatico o manuale ad acqua, polvere, CO₂, schiuma od idrocarburi alogenati di varia natura nonché un dispositivo di inertizzazione istantanea delle atmosfere esplosive.
- 3) Il Comando VV.F. del territorio in cui opero, chiede la stesura della perizia giurata anche per gli impianti di rilevazione di fumo o gas generici che personalmente ritengo facciano parte dei dispositivi/impianti "passivi" non avendo ruoli "attivi" nello spegnimento del fuoco, al pari di chiusure e strutture REI. Potrebbe essere invece valutato il loro intervento "attivo" solo se collegati a chiusure normalmente aperte di elementi REI, evacuatori di fumo, lucernari di scale protette e valvole di intercettazione di sostanze infiammabili.

Ringrazio per l'attenzione